

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Ю.А.Кішко
« » 2020 р.



«ДОГОДЖЕНО»
Заступник Миколаївського
міського голови
С.А.Омельчук
« » 2020 р.

**ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК 120°С / 70°С
при відпуску теплової енергії на опалення**

Температура зовнішнього повітря °С	Температура у подаючому трубопроводі, °С	Температура у зворотному трубопроводі, °С	Температура після змішувального пристрою, °С
+10	45,6	35,1	42,1
+9	48,5	36,6	44,1
+8	51,3	38,1	46,0
+7	54,0	39,5	47,9
+6	56,7	40,9	49,9
+5	59,4	42,3	51,8
+4	62,0	43,6	54,0
+3	64,6	44,9	55,0
+2	67,2	46,2	57,6
+1	69,8	47,4	58,0
0	72,3	48,6	61,3
-1	74,8	49,8	63,1
-2	77,3	51,0	64,8
-3	79,8	52,2	66,5
-4	82,3	53,3	67,0
-5	84,7	54,5	67,3
-6	87,2	55,6	72,0
-7	89,6	56,7	73,4
-8	92,0	57,8	75,1
-9	94,4	58,9	76,9
-10	96,8	59,9	78,2
-11	99,1	61,0	80,3
-12	101,5	62,0	81,6
-13	103,8	63,1	83,6
-14	106,2	64,1	85,0
-15	108,5	65,1	86,8
-16	110,8	66,1	87,2
-17	113,1	67,1	89,8
-18	115,4	68,1	91,6
-19	117,7	69,0	93,2
-20	120,0	70,0	95,0

Головний інженер

А.Ю.Соломонов